



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ярославской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области  
в Угличском муниципальном районе

(ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в УМР)

152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5

Телефон/факс: (48532) 5-49-13

E-mail: rpn\_uglich@mail.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 581 Ярославская область, с. Новый Некоуз,  
ул. Вокзальная, д.39 « 29 » ноября 2024 г.

Мною, заместителем начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР Журавлевой Светланой Анатольевной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Волжский детский сад, ОГРН 1027601494711, ИНН 7620004093, по адресу Ярославская область, Некоузский район, п. Волга, ул. Ленина, д. 22а выявлены следующие нарушения обязательных требований:

нарушены требования ч.1 ст. 28 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения » п.2.8.1, п. 2.6.2 СП 2.4.3648 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » согласно протокола измерений № 19/фн от 22.11.2024 г. параметров освещенности и микроклимата ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Я.О. « в Угличском м.р. уровень искусственной освещенности ниже гигиенических нормативов раздела V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или ) безвредности для человека факторов среды обитания » игровая ясельной группы - 190-260 лк, при нормативе 400 лк; игровая средней группы - 163-364 лк, при нормативе 400 лк; игровая старшей группы - 52-203 лк, при нормативе 400 лк.; игровая младшей группы - 241 - 320 лк, при нормативе 400 лк; кабинет № 15 ( групповая ) - 153-321 лк, при нормативе 400 лк. Кроме того имеет место быть несвоевременная замена перегоревших ламп : в ясельной группе из 16 ламп - неработающих 3, в подготовительной группе из 20 ламп - 6 неработающих, в средней группе из 8 ламп - 3 неработающих, в старшей группе из 8 ламп - 2 неработающих, в младшей группе из 16 ламп - 7 неработающих - п. 2.8.1, п. 2.8.9 ; в группах на втором этаже потолки отделаны плиткой, что не допускает проведение влажной уборки с моющими средствами и дезинфекции, местами имеется дефекты ( отслоение плитки ), стены у окон и в углах в группах на втором этаже имеют следы протеканий и признаков поражения грибком - п.2.5.3; туалетные комнаты не имеют кабинок, санитарно-техническое оборудование в силу длительного срока эксплуатации ( унитазы для детей ) имеет дефекты покрытия ( ржавчина ) - п. 2.4.11; стеллажи для хранения чистого белья, а также гладильная расположены в помещении прачечной - п.2.11.5

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить отделку потолков и стен в группах на втором этаже в соответствии с требованиями санитарных правил, допускающую проведение влажной уборки с моющими средствами и дезинфекцию
2. Оборудовать туалетные комнаты кабинками, обеспечить санитарно-техническим оборудованием (унитазы), не имеющим дефектов.
3. Обеспечить хранение чистого белья в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Обеспечить выдачу чистого белья, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.
4. Обеспечить уровень искусственной освещенности в указанных помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями, обеспечить своевременную замену перегоревших ламп.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Волжский детский сад, Ярославская область, Некоузский район, п.Волга, ул. Ленина, д.22а

Срок выполнения предписания: до 01.06.2026 г.  
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в УМР по адресу: 152730 Ярославская область, с.Новый Некоуз, ул. Вокзальная, д.39 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» июня 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО Управления  
Роспотребнадзора по ЯО в УМР

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

С.А.Журавлева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » 12 2024.

(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу